

岡 教 施 529号  
平成 27年 10月 6日

岡山市監査委員 様

岡山市教育委員会 教育長 山脇 健

工事監査の指摘事項の改善措置状況について（通知）

平成26年11月、12月実施工事監査における指摘事項について、別紙のとおり措置を講じたので、地方自治法第199条第12項の規定により通知します。

工事監査の指摘事項の改善措置状況（平成26年11, 12月実施分）

教育委員会 学校施設課

指摘事項

1. 書類審査における所見

必要な書類は良く整備されており，計画，積算，入札・契約，施工管理，品質管理等の実施状況は良好と認められました。

2. 実地調査における所見

天井吊の空調機は，吊ボルトが長いため，地震発生時に振れる恐れがあります。振れ止め対策を実施してください。

改善措置状況

1. 書類審査における所見について

良好のため改善処置なし

2. 実地調査における所見について

斜材（筋かい）取付けを確認(H26.12.22)改善された。