

保健福祉企画総務課長 様

(担当課長) 市民協働企画総務課
市民活動支援担当課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について (報告)

下記施設整備事業について、令和3年2月17日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員 (以下「委員」という。) に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山市弘西コミュニティハウス新築工事	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
○勝手口から表に出るまでの誘導サインについて検討してもらいたい。 ○通路西側の階段はスロープにしてもらいたい。 ○勝手口から出た階段部分を含め建物周りの階段には点字ブロック等がない段差があるので、スロープにしてほしい。 ○上記の階段でスロープにできない場所は警告ブロックを設置してほしい。 ○自転車の利用台数が増えた場合、駐輪場東側にあるスロープの利用に影響がある。具体的には、警告ブロックに自転車を止められるとブロックが利用できなくなる。そのため利用者に注意喚起などしてほしい。	○伺ったご意見を参考に、検討します。 ○伺ったご意見を参考に、検討します。 ○伺ったご意見を参考に、検討します。 ○検討します。 ○協議会には注意喚起します。	

○車イス用駐車場以外に5台ある駐車場の内1台を、高齢者等のドアを広めに開けて降りる必要のある方が使いやすいように、幅を広めにとった駐車場にしてほしい。

○出入口の階段には手すりがつくのか。

○事務室のカウンターはローカウンターを含め2つ設置できるのか。

○駐車場が市道に接しているが、位置として通行者の安全面に配慮したものとなっているか。

○ユニバーサルシートを設置してほしい。

○フィッティングボードを設置してほしい。オストメイトとセットで設置するものとするがどうか。

○多目的トイレの呼出しボタンが床から近い1か所のみならば、手すりの方にもう1か所設置してほしい。

○車椅子利用者のみならず、高齢者等も使いやすいよう、調理台の高さが調節できるものを検討してほしい。

○トイレを利用する際に脱いだスリッパが散乱していると視覚障害者がつまづく恐れがあるため、整理できるようにしてほしい。

(床に足マークを入れるなど)

○スペースの問題もありますが、伺ったご意見を参考に、検討します。

○現在は、計画をしていませんが、検討します。

○広さの関係で2か所は設置できませんので、分けることになります。

○前面道路は幅5mであり、通過車両が少なく、また、安全を考慮して前面の道路からは引いて駐車場を設置しています。

○外のコミュニティハウスとの兼ね合いもあり、現在は考えていませんが、伺ったご意見を参考に、検討します。

○伺ったご意見を参考に、検討します。

○確認のうえ設置します。

○伺ったご意見を参考に、関係者と協議の上検討します。

○置き方については運営側で検討します。

○多目的トイレは使用者のみならず介助者の入室も想定されるが、スリッパに履き替える必要があるのか。

○多目的トイレに入ってすぐにあるベビーチェア、ベビーシートはじゃまにならないか。

○多目的トイレの扉は、力が弱い人でも開け閉めしやすいよう、スライドが途中で一旦止まって閉まるものか。

○男子トイレの個室扉が外開きで洗面に近い人当たりの恐れがある。他の開き方にできないか。

○折り戸はできないか。

○男女のトイレには、呼出しベルを設置しないのか。

○土足履きにならないのか。スリッパに履き替えるのは負担になる。調理室のみスリッパで入室するなどの手段はないのか。

○履き替える事はないが、スリッパを置くことについては検討します。

○扉の位置の変更は建物の構造上できませんが、ベビーチェア等の位置については確認します。

○スライドが途中で一旦止まり閉まるものにします。

○広さの問題があり引き戸は難しいですが、伺ったご意見を参考に、検討します。

○設置の予定はありません。

○基本的にスリッパに履き替えを考えております。