

(様式2)

岡新庁第 171号

令和3年3月25日

保健福祉企画総務課長 様

新庁舎整備課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和3年3月18日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山市役所新庁舎整備事業	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>【動線・駐車場】</p> <ul style="list-style-type: none">・地下駐車場にトイレは設置しないのか。・エントランス（1階）からの出入りが多い場合、1階はエスカレーター的位置がエントランスからすぐ2階に上がれない配置となっている。逆向き（北から上がる）の方が良いのでは。・2階もエスカレーターを上がったら目の前に窓口がなく、どこに行くのかわからない。	<ul style="list-style-type: none">・現時点では、設置の予定はない。地上1階に上がっての使用を考えているが、検討する。・来庁者が庁舎の北、南のどちらの出入口からも入れるのでどちらを優先するか難しいが、サインでの誘導も含めて検討していきたい。・サインでの誘導も含めて検討していきたい。	

<ul style="list-style-type: none">・公園側から来る方はスロープ6往復くらい必要であり、車いす利用者の意見としては基本的にスロープを上っていかない。スロープ以外の手段はないのか。・保健福祉会館出入口前の障害者用駐車場は残さないのか。・エスカレーターの位置が慣れるまで方向がわからなくなりそうで不安。現庁舎は音声で位置が確認できるものがほとんどない。エスカレーターに音声をつけて位置がわかるようにしてほしい。・庁舎出入口には、現庁舎と同様にチャイムをつけてほしい。・エスカレーターは1人乗りか。介助者が隣に並ぶので2人乗りにはできないか。・2期工事の段々ひろばについて、エレベーターを設置することだが、水害などの災害時でも利用できるようにしてほしい。・エレベーター6台のうち2台のみが車椅子対応となっているが、全て車椅子対応としてほしい。・新大供公園で災害にあったとき段々ひろばを上らないと市役所に入れないうに見えるが上らずに避難する手段はあるのか。	<ul style="list-style-type: none">・スロープは公園でのイベントの際、観覧席としても使用する想定で、スロープ以外にエレベーターも用意しており、段々ひろばの各広場にエレベーターで上がれるように想定している。・担当課と調整しながら検討していく。・音声案内を設置する方向で検討している。・音声案内を設置する方向で検討している。・現在1人乗りだが、検討する。・ハザードマップでの浸水想定は50cm程度であり、1階フロアレベルを70cmとしているため、浸からない想定。1000年に一度の大規模水害時には1階が使用できなくなり、2,3階に上がることになるが、非常用エレベーターは災害時でも使用できるので、最低限の移動はできると考えている。・予算の関係もあるが、検討する。・公園から段々ひろばを上らずに庁舎(1階)へ入れる通路を2か所設置している。また、新大供公園と新庁舎の間(利便施設の中)にエレベーターも設置予定。
---	---

<p>・ロータリーのバス停について、車寄せロータリーで一般車が乗降している際にバスが到着した場合、バスはバス停に寄り付けられないのでは。バス停と車寄せロータリーの位置を逆にした方がよいのではないか。</p> <p>・ロータリー北側でバスを降りた後、エントランスまでの動線に段差のないようにしてほしい。</p> <p>【トイレ】</p> <p>・4階、5階はどちらも右勝手となっているが左右分けるようにできないか。</p> <p>・5階について、おむつ替えスペースなど子ども向けの設備を設ける予定はないか。</p> <p>・授乳室の中のおむつ替えスペースは父親が使用できないのでは。</p> <p>・非常用呼出ボタン2か所となっているがうち1つは紐付きとし、倒れても引けるようにしてほしい。</p> <p>・非常用呼出ボタンについて、洗浄ボタンの近くにあると間違えて非常用呼出ボタンを押す可能性があるのでは、何か対策をしてほしい。</p> <p>・多機能トイレのすりガラス窓はどういった形状か。中のシルエットが見えるのはプライベートな場所なので望ましくない。明かりの確認ができる程度の大きさで、扉の上側に横長についているものが良い。</p>	<p>・バス事業者と協議をはじめたところであり、詳細は今後詰めていく。</p> <p>・段差は設けない想定。</p> <p>・4,5階で左右を振り分けるよう検討する。</p> <p>・5階にはトイレの横に授乳室を設置予定であり、授乳室におむつ替えスペースも確保する計画としている。</p> <p>・カーテンや簡易扉などで区分できるように検討する。</p> <p>・洗浄ボタンのレベルに1か所及び同じ壁面の床から30 c m程度の場所に1か所の計2か所に押しボタンを設置予定で、下側に設置するものは紐付きを想定している。</p> <p>・洗浄ボタンと呼出ボタンの位置を離すなど対策を検討する。</p> <p>・明かりが確認できる程度のもので計画する。</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none">・一般トイレのブース扉がすべて内開きとなっており、中で誰か倒れていた際、開けられないので、1か所は外開きにした方が良い。・ベビーチェアと扉の鍵の位置が近いと子どもが鍵を外してしまう恐れがある。・多機能トイレの鍵の形状は指先で鍵を開けるタイプだと使いにくい。・扉については、開けたあとすぐ閉まるタイプだと車椅子使用者は挟まれてしまうので、ストッパー付きなどすぐ閉まらないようにしてほしい。・多機能トイレ以外で大人でも付き添いが必要な方もいて、扉が内開きだと対応できないので、1か所だけでも大人2人が入れるような工夫をしてほしい。・1階から3階の多機能トイレにベビーシートやベビーチェアなどの子ども仕様のものがほしい。・1階から3階の多機能トイレにフックや手荷物置場も計画してほしい。・多機能トイレの入口幅800mmは狭い感じがする。車椅子は動線上、斜めに入るので、できるだけ広げてほしい。・車椅子使用者が一般トイレを使用できるよう少しでも広いトイレを設けると多機能トイレを使わなくて済むので検討してほしい。 <p>【全体】</p> <ul style="list-style-type: none">・公園から2階へ行くには、スロープを上がらないといけないので、段々ひろばのスロープには点字ブロックが欲しい。	<ul style="list-style-type: none">・扉の開閉については、いただいた意見を参考に検討する。・ベビーチェアの位置については、いただいた意見を参考に検討する。・鍵の形状については、誰でも使用しやすいものを計画する。・扉については、ストッパー付きなどを検討する。・いただいた意見を参考に検討する。・いただいた意見を参考に検討する。・いただいた意見を参考に検討する。・いただいた意見を参考に検討する。・いただいた意見を参考に検討する。・大供公園から段々ひろばの両脇の通路で1階エントランスまで行けるので、その動線に点字ブロックを検討する。
--	--

<ul style="list-style-type: none">・バス停などから市民ホールや受付、エレベーター、エスカレーターへの点字ブロックの設置だけでなく人の配置も考えてほしい。・地下車椅子利用者用駐車場について、エレベーターに近くなくてもいいので、車の扉を全開にできる、広い駐車場をもう少し増やしてほしい。・展望テラスの出入口は段差のないようにしてほしい。・現計画では駐輪場の台数が少ないのではないか。・緊急の避難誘導時に、フラッシュランプやテロップの設置などの聴覚障がい者への配慮をお願いしたい。	<ul style="list-style-type: none">・いただいた意見を参考に検討する。・いただいた意見を参考に検討する。・出入口に段差のないようにする予定。・現在1期工事の構想の段階の資料をお見せしたが、2期工事においてもさらに駐輪場の設置を想定している。・いただいた意見を参考に検討する。
--	---