



建部町文化センター内 温泉プールの営業再開について

送風ダクト落下に伴い令和8年3月24日から臨時休業していた建部町文化センター内の温泉プールについて、調査、安全確認及び修繕が完了したため、営業を再開します。

1 再開日時

令和8年4月3日(金)10時から

2 場所

建部町文化センター内温泉プール(北区建部町建部上)

3 内容

3月26日(木)、28日(土)に現地調査を行った結果、22日(日)に発生した送風ダクトの落下原因が、送風ダクト内に一部錆びが発生し、送風ダクトからはめ込み式送風口が外れたことによるものと判明しました。

送風口を固定する修繕及び他の送風口の点検・補強により安全性が確保できたため、4月3日(金)から営業を再開します。

【問い合わせ先】

岡山市 文化振興課 水谷・上西・御船 直通086-803-1054 内線3743