

保健福祉企画総務課長 様

建部支所産業建設課長
長谷川 康德

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和 8年 5月 21日岡山市くらしやすい福祉のまち
づくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	福渡駅前広場整備事業	
	委員からの意見	委員の意見に対する回答
	<ul style="list-style-type: none">・道路から駅前広場内へ横断する箇所について、横断歩道がないため設置してほしい。・また、道路を渡った箇所から駅舎まで点字ブロックを設置してほしい。・車両と自転車の動線が交錯する箇所について安全対策をしてほしい。・女子トイレと多目的トイレは別々に設置してほしい。・オストメイト対応設備について、お湯が使用できるようにしてほしい。・男性トイレに多目的トイレを設置した方が良い。	<ul style="list-style-type: none">・横断歩道については、設置の可否について警察と協議を行います。・点字ブロックについては検討します。・検討します。・検討します。・お湯は使用できます。・検討します。

委員からの意見	委員の意見に対する回答
<ul style="list-style-type: none"> ・トイレ前の勾配について、歩道内だけでもフラットにできないか。 ・トイレの非常呼出しボタンを低い位置にも設置できないか。 また、非常呼出ボタンを押した際、外部に繋がるようにしてほしい。 ・トイレのドアはスライド時に途中で止まる仕様なのか。 ・トイレの案内図（触知図）を設置できないか。また、設置する場合は点字ブロックの誘導は看板前までにしてほしい。現在は多目的トイレの入り口前に点字ブロックが設置されており、誤って視覚障害の男性が女性トイレに入ってしまう危険や、車椅子の通行を妨げる可能性がある。 ・トイレトペーパーを手摺の下部にも設置できないか。（現在の950の高さだと高い） ・身障者用駐車スペースにもシェルターを設置できないか。 ・ホーム側のバリアフリー化について、岡山市からJRへ要望を伝えてほしい。 ・点字ブロックは、可能な限り直線的な配置としてほしい。 ・一般車乗降場付近にも点字ブロックを設置してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・現場の状況等もあるのでフラットにすることは難しいですが、可能な範囲で勾配を緩やかにできないか検討します。 ・検討します。 ・スライド時に途中で止まる仕様です。 ・検討します。 ・検討します。 ・当初、身障者用駐車スペースにも上屋の設置を計画しておりましたが、JRとの協議において駅舎が隠れるとの理由から設置を見送っております。今後設置可能か再度協議を行います。 ・JRに伝えておきます。 ・なるべく直線となるよう検討する。 ・検討します。

<ul style="list-style-type: none">・身障者用駐車スペースの幅員が2.5mであるため、3.5m程度確保してほしい。・ベンチは、背もたれ付きのものとしてほしい。・横断歩道を検討する場合は、その前後に停止線の路面標示を設置してほしい。・市営駐車場にも身障者用駐車スペースを設置してほしい。・男性用トイレにも緊急呼出ボタンを設置してほしい。・男子トイレ内の洋式便所の出入口について、車椅子利用等を考慮し、ドアについてバリアフリーぐらいのサイズにしてほしい。	<ul style="list-style-type: none">・検討します。・検討します。・規制に関することなので設置の可否については警察と協議します。・担当課に伝えておきます。・検討します。・検討します。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------