

(様式2)

岡東地第433号

令和8年9月8日

保健福祉企画総務課長 様

東区役所地域整備課長

都築 周吾

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和8年8月27日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	上道駅バリアフリー施設整備事業	
委員からの意見		委員の意見に対する回答
・スロープについて、床材を教えてください。		・床はアスファルト系の仕上げにして、滑りにくくする予定です。
・スロープの延長はどのくらいか？途中に誘導ブロックがないが問題ないか？		・スロープは、踊り場まで約25mの延長です。誘導ブロックはありませんが、踊り場の手前とスロープ途中に警告ブロックがあるので問題なく利用できると考えています。
・南口はエレベーターからスロープまで通行するのに雨天時の対策はできているのか？		・シェルターを設置する予定なので、そちらを通行すれば濡れずに移動ができます。
・改札機は、上りと下りでそれぞれのホームで1台ずつで問題ないか？		・現況は、改札機1台で2通路を確保しています。計画では南口・北口にそれぞれ1台ずつ設置するため、改札機の総数は現況より増加します。また、利用者も南北に分散されることから、運用上大きな支障はないものと考えています。

・券売機は、車いすでも使える高さなのか？ ・駅員に問い合わせをするインターホンを設置するのか？ ・インターホンは、車いすでも利用できる高さなのか？ ・インターホンへ誘導するための点字ブロックを設置いただきたい。 ・インターホンは、タッチパネル式だと触ってわからないのでボタン式を設置していただきたい。 ・券売機に音声案内機能があるものを設置していただきたい。 ・階段に誘導する誘導ブロックはあるが、スロープに誘導する誘導ブロックはないが設置はしないのか？ ・手すりが2段になっているが、点字シールは上の段にしか貼るようになっていない。下の段にはつけるようお願いしたい。 ・北口、南口両方ともエレベーターからスロープまでの明かりは確保されているのか？ ・南口のシェルターについて、点字ブロックを通行すると盲導犬が雨に濡れないように設置をしていただきたい。 ・手すりについて、点字シートは両側に付きますか？	・設置の券売機は、金銭投入口の高さが1,100mm以下となっておりますので車いすでも使用頂けると考えます。 ・設置する予定です。 ・インターホン本体中心が床面から800～1,100mmの位置となっておりますので車いすでも利用頂けると考えます。 ・ご意見を参考に検討します。 ・ご意見を参考に検討します。 ・ご意見を参考に検討します。 ・ご意見を参考に検討します。 ・ご意見を参考に検討します。 ・南口はシェルターが設置されていて、そちらに照明がつくようになっていきます。北口は、通路を照らすように街灯を設置する予定です。 ・ご意見を参考に検討をします。 ・両側に付く予定です。
--	---

・スロープについて、点字ブロックは埋め込み式ですか？ ・トイレについて、オストメイトは設置しないのですか？ ・スライドドアは、開けた時止まるようになっているのか？ ・ベビーチェアは設置をしないのか？ ・非常ボタンのひもを伸ばして床に倒れたとしても引っ張れるようにできないか？ ・非常ボタンを押したときはどこか外部につながるようになっているのか？ ・カギはどのような形状なのか？ ・多目的トイレの扉に多機能トイレサインを設置できないか？ ・非常ボタンと解除ボタンが並んで設置されているが、誤って操作をしてしまうことは想定されているか？ ・トイレ内の照明はセンサー式ですか？ ・非常ボタンは、男子トイレと女子トイレにはつけないのか？	・埋め込み式です。 ・設置をしない計画になっていますが、再度検討します。 ・スライドドアは、開けると止まるようになっています。閉まる時はゆっくり閉まるようになっています。 ・計画では、ベビーシートは多目的トイレに設置をしますが、ベビーチェアは設置をしません。ベビーチェアに関しては、再度設置を検討します。 ・ご意見を参考に検討します。 ・非常ボタンを押したときはトイレの外に音で異常を知らせるようになっています。 ・レバー式で、L形のものを採用しています。 ・ご意見を参考に検討をします。 ・誤操作についての想定はしていませんが、ご意見を参考に検討します。 ・センサー式を採用していて、人がいるときに点灯する仕様になっています。 ・計画では、設置をしません。再度設置を検討します。
--	--

・非常ボタンと解除ボタンとは触って区別がつくようにしてほしい。 ・男子トイレや女子トイレの個室の扉は外側に開くようにして個室内のスペースを広く使えるようにしていただきたい。 ・トイレ内にフックなどを取り付けて荷物を掛けれるようにしていただきたい。 ・トイレの前はスロープになっているが、車いすだとドアを開けているときに、車いすが動いてしまうことがあるのでフラットにできないか？ ・広い手洗い場を計画しているが、奥行きがあると車いすだと正面から使いづらい。そのことも考慮して大きさと配置を決めていただきたい。 ・トイレを流すボタンは設置するのか？タンク横のレバーだけであると車いす利用者が使用しづらい。 ・トイレトペーパーホルダーは、手すりの上側に1個設置するようになっているが、上下で1個ずつ設置することはいできないか？もし2個設置できないようであれば、下側に設置をすることができないか？ ・多目的トイレ内部にトイレ利用者を隠せるようなカーテンの設置はありますか？ ・トイレ内の配置が触って分かるような案内板などの設置はありますか？ ・トイレ内の空調はどうなっていますか？	・ご意見を参考に検討をします。 ・ご意見を参考に検討をします。 ・ご意見を参考に検討をします。 ・ご意見を参考に検討をします。 ・ご意見を参考に検討をします。 ・計画では、タンクのレバーだけですが、ご意見を参考に検討をします。 ・ご意見を参考に検討をします。 ・計画では、カーテンの設置はありませんが、ご意見を参考に検討をします。 ・計画では、接触案内板の設置はありませんが、ご意見を参考に検討をします。 ・トイレ内の空調の設置はありませんが、ご意見を参考に検討をします。
---	---

・非常ボタンを押したときに、音で異常を知らせるとのことだったが、外部通信されるようにできないか？

・トイレの入り口が分かるように音声案内をつけることはできないか？

・ご意見を参考に検討をします。

・ご意見を参考に検討をします。