



学校施設のコンクリート片落下による 物損事故の報告について

岡山市立石井小学校において、劣化したコンクリートの破片が落下したことによる物損事故が発生しました。

なお、負傷者はいませんでした。

1 日時

令和8年5月19日(火)8時30分頃（発見時刻）

2 場所

岡山市立石井小学校(北区寿町)

3 内容

- ・校舎南棟と渡り廊下をつなぐ取り合いの部分(3階)で劣化したコンクリート片が落下しました。
※落下したコンクリートの範囲
（全長）約1.1m（幅）約7cm（高さ）約4cm（重さ）約3.5kg
- ・落下したコンクリート片の一部が直下に駐車していた乗用車に接触し、フロントガラスの一部を破損する被害が発生しました。
※車周囲に落下していたコンクリート片の大きさ 約8cm×約4cm×約3cm
- ・該当箇所は修繕完了まで児童の立入を禁止としています。

4 その他

<建物の概要>

昭和49年築(築年数51年) 鉄筋コンクリート造3階建

<今後の対応>

老朽度や構造等を考慮し、渡り廊下接続部に同様のリスクが予見される学校施設について点検を実施予定

【問い合わせ先】

岡山市 学校施設課 幸・田淵 直通086-803-1576 内線3807・3868