



学校施設のコンクリート片落下の 報告について（御南中学校）

岡山市立御南中学校において、劣化したコンクリートの破片の落下事案がありました。
なお、負傷者はいませんでした。

1 日時

令和8年5月22日(金)10時頃（発見時刻）

2 場所

岡山市立御南中学校(北区田中)

3 内容

- ・校舎中棟1階南側軒裏の劣化したコンクリート片が落下しました。
※落下したコンクリートの範囲
（全長）約25cm（幅）約6cm（高さ）約2cm（重さ）約200g
- ・該当箇所は修繕完了まで生徒の立入を禁止としています。

4 その他

<建物の概要>

昭和53年築(築年数47年) 鉄筋コンクリート造3階建

<今後の対応>

緊急的に応急修繕を実施します。

【問い合わせ先】

岡山市 学校施設課 幸・田淵 直通086-803-1576 内線3807・3868