



## 学校施設のコンクリート片落下 の報告について（牧石小学校）

岡山市立牧石小学校において、劣化したコンクリートの破片の落下事案がありました。  
なお、負傷者はいませんでした。

### 1 日時

令和8年6月1日(月)7時30分頃（発見時刻）

### 2 場所

岡山市立牧石小学校(北区玉柏)

### 3 内容

・校舎南棟3階北側軒裏の劣化したコンクリート片が落下しました。

※落下したコンクリート片(最も大きいもの)

(全長)約13cm (幅)約7cm (高さ)約2cm (重さ)約120g

・5月22日から27日にかけて行った「学校教職員による施設緊急点検」にて、落下のおそれがあるものとして把握し、既に立入禁止措置を行っていた箇所です。

### 4 その他

<建物の概要>

昭和51年築(築年数49年) 鉄筋コンクリート造3階建

<今後の対応>

緊急的に応急修繕を実施します。

#### 【問い合わせ先】

岡山市 学校施設課 幸・田淵 直通086-803-1576 内線3807・3868