



学校施設において落下したコンクリート片が生徒に 当たり負傷する事故が発生しました（御南中学校）

岡山市立御南中学校において、劣化したコンクリート片が落下し、生徒に当たり負傷する事故が発生しました。

1 発生日時

令和8年6月10日(水)14時20分過ぎ

2 場所

岡山市立御南中学校(北区田中) 校舎北棟1階南東の軒裏

3 経過

- ・今回の事故は、5月22日に広報連絡したコンクリート片落下事案があった棟とは別の棟で発生しました。
- ・前回の事案を受けて、6月10日、教育委員会職員が校内全体の点検を行いました。
- ・点検によって落下のおそれが見られた箇所について、同日12時30分頃から14時頃にかけて、教育委員会職員がコンクリート浮き部分の除去作業を行いました。
- ・同日14時20分過ぎに生徒が下校するため、当該場所の下を通った際に、何かが左肩に当たり痛みを感じたとのことでした。
- ・現場の状況からみると、除去作業した場所からコンクリート片が落下したものと考えられます。
- ・生徒はそのまま帰宅し、痛みがあるものの病院には行かず、現在経過観察中です。
- ・落下して生徒に当たったコンクリート片は、直前の除去作業によって取り除いたコンクリート片に紛れてしまい、特定できませんでした。
- ・除去作業後、当該場所は立入禁止措置をしていませんでした。事故後は当該場所及びその他の除去作業を行った場所を、修繕完了まで生徒の立入を禁止としています。

4 その他

<建物の概要>

昭和47年築(築年数54年) 鉄筋コンクリート造3階建

<今後の対応>

緊急的に応急修繕を実施します。

※生徒への取材及び許可なく学校内への立入はご遠慮ください。



【問い合わせ先】

岡山市 学校施設課 幸・田淵 直通086-803-1576 内線3807・3868